

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone w celu udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty
130 000 zł netto

Rozdział 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łubianka, zwana dalej „Zamawiającym”,
Aleja Jana Pawła II 8
87-152 Łubianka,
powiat toruński, województwo kujawsko – pomorskie,
tel.: 56 678 82 17 / 56 678 82 18,
e-mail: przetargi@lubianka.pl,
NIP: 879-26-30-582, **REGON:** 87-111-87-21.

ZAMAWIAJĄCY SERDECZNIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH
W RAMACH NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA, KTÓREGO PRZEDMIOTEM
ZAMÓWIENIA JEST:

**„Zakup agregatu prądotwórczego o mocy maksymalnej od 86 kW wraz z przyczepką do
przewożenia agregatu z infrastrukturą towarzyszącą (przyłącza energetyczne)”**

Rozdział 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie do transportu agregatu oraz infrastruktury towarzyszącej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 - 1) Agregat prądotwórczy:
Pkt. 1 Charakterystyka:
 - Cyfrowa regulacja napięcia +/-0,25%
 - Kontrola napięcia w trzech fazach
 - Prąd startowy prądnicy 270% In10s
 - Klasa izolacji H
 - Stopień ochrony IP23 min.
 - Klasa wykonania G3 (wg ISO 8528-5)
 - Szybkie przyjęcie obciążenia
 - Gotowość pracy w trybie ręcznym i automatycznym
 - Możliwość podnoszenia wózkiem od przodu i od boku
Pkt. 2 Parametry techniczne:
 - Moc maksymalna ESP 107,0 kVA / 86,0 kW
 - Moc znamionowa PRP 97,0 kVA / 78,0 kW
 - Prąd znamionowy PRP 141,0 A
 - Częstotliwość 50 Hz
 - Napięcie 400 V

- Emisja spalin non-emission
- Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)
- Gwarantowana moc akustyczna Lwa 97 dBA
- Ciśnienie akustyczne z 7m LPa 68,6 ± 1 dBA

Pkt. 3 Wyposażenie:

- Prądnica bezszczotkowa
- Wyłącznik główny agregatu
- Transformatorowa ładowarka akumulatora
- Grzałka bloku silnika
- Elektroniczny regulator obrotów
- System paliwowy wtrysk bezpośredni
- Ramozbiornik z wanną retencyjną i izolacją dźwiękochłonną
- 4 punkty podnoszenia z zawieszami Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
- Elektroniczny regulator obrotów
- Presostat niskiego ciśnienia oleju
- Pomiar ciśnienia oleju
- Termostat wysokiej temperatury silnika
- Pomiar temperatury silnika
- Grzałka silnika z termostatem
- Filtr paliwa z separatorem wody
- Akumulator rozruchowy min. 100Ah
- Transformatorowa ładowarka akumulatora
- Cewka wybijakowa wyłącznika generatora
- Sygnalizator dźwiękowy awarii
- Przycisk awaryjnego zatrzymania
- Obudowa wyciszona
- Kontrola poziomu paliwa
- Wibroizolatory drgań silnika i prądnicy
- Tłumik spalin z kompensatorem drgań
- Uchwyty załadunkowe
- Odłącznik akumulatora
- Zamykany wlew paliwa
- Szafka odbioru mocy z gniazdami SOM 204/32A38OV min.
- Karta komunikacji GPRS
- Zdalny wyświetlacz
- Panel obsługi w języku polskim

Pkt. 4 Normy i Dyrektywy:

- Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE

- Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE
- Dyrektywa Hałasowa 2000/14/14/WE
- ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022
- PN-EN ISO 8528-13.2016
- PN-EN 60204-1

Pkt. 5 Silnik:

- Moc silnika netto 86,0 kW
- Emisja spalin non-emission
- Regulacja obrotów elektroniczna
- Układ paliwowy wtrysk bezpośredni
- Instalacja 12V
- Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)

Pkt. 6 Prądnica:

- Napięcie znamionowe 400V
- Współczynnik mocy($\cos \varphi$) 0,8
- Moc znamionowa 100,0 kVA
- Stopień ochrony IP23
- Technologia bezszczotkowa
- Regulacja napięcia DVR cyfrowy
- Pomiar napięcia 3 fazy
- Dokładność regulacji +/-0,25%

Pkt. 7 Sterownik:

- Intuicyjny interfejs graficzny
- Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem
- Kontrola zasilania sieciowego , automatyczny start generatora
- Dziennik zdarzeń do 350 pozycji
- Pomiar wartości prądu w 3 fazach
- Pomiar wartości napięcia sieci i generatora
- Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej
- Licznik energii czynnej i biernej generatora
- Licznik czasu pracy, licznik przeglądów
- Liczniki wielofunkcyjne, do konfiguracji wg potrzeb
- Pomiar napięcia akumulatora
- Pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy
- Podłączenie do internetu poprzez moduł Ethernet, 4G&GPS
- Układ SZR sterowany sterownikiem generatora - 1 sztuka
- Układ SZR z kontrolerem - 1 sztuka
- Przystosowanie układu SZR do warunków zewnętrznych – 1 sztuka

2) Przyczepa dwuosiowa do transportu agregatu:

- Wymiary platformy transportowej do 3 000 x 1400 mm
- Dopuszczalna masa całkowita (DMC) do 2700 kg
- Koła 185 R14C
- Ładowność 2240 kg
- Osie 2x hamowana 1350 kg
- Sprzęg urządzenie najazdowe 1600 – 2700 kg
- Koło podporowe
- Kliny pod koła
- 4 podpory karbowe
- Błotniki plastikowe z chlapaczami
- Instalacja elektryczna 13-PIN
- Rama stalowa, otworowana, wzmocniona, ocynkowana
- Koło zapasowe
- Kompletne oświetlenie diodowe LED
- Amortyzatory osi
- Adapter wtyczki 13-pin do 7-pin
- Montaż dostarczonego agregatu
- Dostarczenie całej wymaganej dokumentacji do rejestracji przyczepy
- Przyczepa musi być dopuszczona do ruchu drogowego.

Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu:

Dla wszystkich wskazanych pozycji zamówienia Wykonawca udziela min. 60 – miesięcznej gwarancji.

Gwarancja na oferowany agregat powinna obejmować wszystkie podzespoły łącznie z silnikiem i prądnicą oraz przyczepą, zgodnie z zaleceniami producenta. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny musi znajdować się na terytorium Polski (przy dostawie przedmiotu umowy należy dołączyć wykaz punktów serwisowych na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego). Pozostałe wymogi zawarte zostały w projekcie umowy – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

3. Kody CPV:

31122000-7 Agregat prądotwórczy

34223300-9 Przyczepy

31311000-9 Przyłącza energetyczne

4. Przedmiot zamówienia winny być dostarczony do siedziby Zamawiającego w pełni sprawny, nowy, nie powystawowy, wolny od wad prawnych i faktycznych, nie obciążony prawami osób trzecich, nie stanowiący przedmiotu żadnego postępowania i zabezpieczenia, odpowiadający pod

względem jakości wymaganiom polskich norm jakościowych, dopuszczony do obrotu prawnego na terytorium UE.

5. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko do Urzędu Gminy Łubianka zlokalizowanego przy Alei Jana Pawła II nr 8 w Łubiance, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
6. Wykonawca składający ofertę oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia w pełni spełnia lub przewyższa wymagane parametry i normy wskazane w ust. 2.
7. Wykonawca podczas przekazywania przedmiotu umowy, przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji agregatu i przyczepy, dokona praktycznego uruchomienia i sprawdzenia poprawności pracy agregatu, przekaże całą dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy, a także przedstawi oryginalne karty katalogowe lub oświadczenia producenta lub generalnego importera dotyczące przedmiotu umowy, w tym silnika agregatu, prądnicy agregatu, podwozia oraz całego agregatu umożliwiające pełne zweryfikowanie wymaganych parametrów, w tym dane opisujące dokładny zakres oraz częstotliwość przeglądów.
8. Wszystkie niezbędne płyny eksploatacyjne (w tym paliwo niezbędne do wykonania pierwszego uruchomienia na min. 2 godziny pracy mobilnego agregatu prądotwórczego) na koszt Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i przekazania Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu (przyczepa).
10. Przedmiot zamówienia należy zrealizować za cenę ryczałtową określoną w ofercie cenowej. W ofercie należy ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Rozdział 3. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział 4. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia wynosi **7 dni od dnia podpisania umowy**.

Rozdział 5. **OPIS SPOSOBU SPORZĄDZENIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, przy wykorzystaniu formularza ofertowego, który stanowi **Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego**.
2. Oferty w ramach przedmiotowego postępowania można składać w następujący sposób:
 - a. w formie papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem, którą po sporządzeniu należy spakować w kopertę, która zostanie opatrzona dopiskiem „**SZP.271.23.2025 Zakup agregatu prądotwórczego o mocy maksymalnej od 86 kW wraz z przyczepką do przewożenia agregatu z infrastrukturą towarzyszącą (przyłącza energetyczne)** – ofertę sporządzoną w takiej postaci należy złożyć w terminie składania ofert w sekretariacie Urzędu Gminy Łubianka (Aleja Jana Pawła II 8, 87-152 Łubianka),
lub

- b. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym – oferta sporządzona w taki sposób winna być wysłana do Zamawiającego na adres poczty elektronicznej: przetargi@lubianka.pl.
3. **Oferty muszą zostać złożone w jeden ze sposobów wskazanych w ust. 2 w terminie do dnia 25.11.2025 r. do godziny 08:00.**
4. Oferta musi być podpisana przez upoważnioną osobę do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze; jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.
6. Niezależnie od wyniku postępowania, wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca.

Rozdział 6. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Na załączonym do Zapytania Ofertowego formularzu oferty, należy podać cenę netto, którą trzeba powiększyć o odpowiednią stawkę podatku VAT, wskazując tym samym cenę oferty brutto.
- Wartości wszelkich cen oferty należy podać cyfrą w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Cena winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

Rozdział 7. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

NAWA KRYTERIUM	WAGA	WZÓR
CENA „C”	100 pkt	$C = \frac{C_{min}}{C_b} \times 100 \text{ pkt}$ Gdzie: C – liczba punktów uzyskana przez ofertę w kryterium CENA C_{min} – cena minimalna z badanych ofert, C_b – cena z oferty badanej.

Rozdział 8. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, i/lub osobiście i/lub pocztą elektroniczną.
- Podczas komunikacji w ramach niniejszego postępowania zaleca się aby Wykonawca powoływał się na numer postępowania – **SZP.271.23.2025**.
- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego.
5. Zamawiający nie udziela telefonicznie informacji dotyczących treści Zapytania ofertowego.

Rozdział 9. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU

Osoby wyznaczone do kontaktu: Agata Ziółkowska – Urząd Gminy Łubianka;
Marcin Szymeczko – Urząd Gminy Łubianka.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie warunków udzielenia zamówienia pod adresem e-mail: przetargi@lubianka.pl i/lub pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Łubianka.

Rozdział 10. SPOSÓB ROZLICZEŃ

1. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie dokonana w terminie **14 dni** od dnia złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Wszelkie rozliczenia wynikające z realizacji niniejszego postępowania dokonywane będą w polskich złotych (PLN).
3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu rozliczeń wskazane zostały w **Załączniku nr 2** stanowiącym wzory umów.

Rozdział 11. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie, także po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem umowy. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy oraz roszczenia odszkodowawcze.
2. Wykonawcy występujący jako Spółka cywilna zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty -niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Za oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający uzna w szczególności:
 - 1) wszystkie omyłki w działaniach arytmetycznych na liczbach, z uwzględnieniem ich konsekwencji,
 - 2) omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmując za poprawny zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeń arytmetycznych.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a także wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń, dokumentów,

pełnomocnictw załączonych do oferty, uzupełnienia wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej oferty najwyższej ocenionej spośród pozostałych ważnych ofert (zgodnie z rankingiem ofert), jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy. Czynność wyboru kolejnej oferty najwyższej ocenionej, spośród pozostałych ważnych ofert (zgodnie z rankingiem ofert), Zamawiający może powtarzać, jeżeli kolejny Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy.
7. Zamawiający informuję, że o możliwość realizacji zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.).

Rozdział 12. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY;

Załącznik nr 2 - PROJEKT UMOWY;

Załącznik nr 3 - KLAUZULA RODO.

z up. Wójta Gminy Łubianka
/-/ Sebastian Chojnacki
Zastępca Wójta